



## Egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner

Lantbrukets brandskyddskommitté  
Brandskyddsföreningen Sverige  
Box 47244, 100 74 Stockholm

Tfn 08-588 474 00

[LBK@brandskyddsforeningen.se](mailto:LBK@brandskyddsforeningen.se)

[www.lantbruketsbrandskydd.nu](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu)

### LBKs REKOMMENDATION 8 1.2 Brand och säkerhetskontroll

Traktorer och maskiner ska uppfylla kraven enligt SBF 127.

#### **Traktor och maskin registrerade efter 1 april 2017**

Skördetröska, självgående fälthack eller självgående slåtterkross nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 ska enligt SBF 127 vara utrustad med fast släckanläggning. Funktionskontroll av släckanläggning ska utföras enligt anläggarfirmans eller kravställarens anvisningar minst en gång per år. Protokoll ska sparas i minst fem år. Se även Flik 10.

Traktor och övrig maskin nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. **Därefter ska brandskyddskontroll utföras minst var femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklistan.**

Behörig personal för brandskyddskontroll finns angiven på Trafikförsäkringsföreningens webbplats [www.tff.se](http://www.tff.se). Protokoll från brandskyddskontroll och checklista ska sparas i minst fem år.

#### **Traktor och maskin registrerade före 2017**

Traktor eller maskin som används i entreprenad ska oftast årligen brandskyddskontrolleras av en behörig personal. Vid tveksamhet ska försäkringsbolaget kontaktas.

**För traktorer och andra maskiner i lantbruket som endast används för gårdens drift ska brandskyddet kontrolleras årligen. Denna kontroll av brandskyddet får utföras av ägare eller gårdens personal. Punkterna i checklistan ska ingå i kontrollen. Checklistan ska sparas i minst fem år.**



## Checklista

### Egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner

Fordon 1 \_\_\_\_\_

Fordon 2 \_\_\_\_\_

Fordon 3 \_\_\_\_\_

Fordon 4 \_\_\_\_\_

Datum för brandskyddskontroll: \_\_\_\_\_

Brandskyddskontrollen utförd av: \_\_\_\_\_

Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. Exempel: motor-och hydraulutrymme samt under hytt.

Upptäckts en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i.

#### Nedanstående ikryssade rutor är kontrollerade utan anmärkning

CHECKLISTA	Fordon			
	1	2	3	4
Brandsläckare på fordonet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huvudströmbrytare är monterad och fungerar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skyddshölje på kablarnas hela längd, mellan generator, batteri, huvudströmbrytare och startmotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polskydd på batteriets poler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polskydd på startmotorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polskydd på generatorm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polskydd på huvudströmbrytare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Övriga elkablar är oskadade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bränsleledningar är hela och klamrade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulslangar är hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inget brandfarligt läckage av bränsle eller olja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avgassystemet är tätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inga brännbara beläggningar som kan antändas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Denna lista kan även laddas ner från [www.lantbruketsbrandskydd.nu](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu) under flik 8.

**Checklista ska sparas i minst fem år.**